



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное  
учреждение Кемеровской области  
«Управление государственной  
экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных  
изысканий»

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 18  
тел. факс: (3842) 34-66-01, 34-66-04, 34-66-05  
e-mail: expertisl@rbcmail.ru

05.06.2012 № 178-6  
на № \_\_\_\_\_

Директору СРО «Ассоциация  
проектировщиков Кузбасса»

Т.Н.Квашниной  
(Кемерово, ул. Весенняя, дом 19, офис 110)

Директору СРО «Кузнецкий проектно-  
научный центр»

С.К.Яковлеву  
(Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18)

Заместителю губернатора по  
строительству

Кемеровской области

М.А. Макину  
(копия)

Уважаемые руководители СРО!

Довести до сведения участников некоммерческих объединений СРО:

В соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым Правительством Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 п.27. проект должен содержать раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72, 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» включены в «Перечень документов в области стандартизации для обязательного применения», обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», утверждённого приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079.

**Впредь в проектах** на строительство, реконструкцию, капремонт каждого объекта должны быть обеспечены условия для доступной среды (участка, здания) для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в частности, такие как:

- по п.3.4. высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не должна превышать 0,04м;
- по п. 3.9 для открытых лестниц на перепадах рельефа принимать ширину проступей не менее 0,4м, высоту подъёмов ступеней не более 0,12м. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъёма;
- по п. 3.29. максимальная высота одного подъёма пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 8%;
- по п.3.12. предусматривать парковочные места для инвалидов, при этом должен быть оборудован съезд инвалида на коляске с тротуара на парковку путём понижения бордюра.

Директор учреждения

Исп. Л.И.Бурина  
Тел. 34-66-12

В.А. Ушаков